



Product Service

CERTIFICATE

No. Z10 18 05 75157 018

Holder of Certificate: Pizzato Elettrica s.r.l.

Via Torino 1
36063 Marostica (VI)
ITALY

Factory(ies):

75157

Certification Mark:



Product:

**Safety components
Safety relay unit**

Model(s):

**CS AR-08
For nomenclature see attachment**

Parameters:

Supply Voltage:	24 V AC/DC ±15%
	120 V AC ±15%
	230 V AC ±15%
Power consumption:	5 VA max AC
	2 W max DC
Output switching current (max):	4 A
Output switching power (max):	1380 VA
Working temperature:	-25°C...+55°C
Storage temperature:	-25°C...+70°C
IP code:	20 Terminals, 40 Housing

Tested

according to:

2006/42/EC
EN ISO 13849-1:2015 (up to Cat. 4 PL e)
EN 60947-5-3:2013
EN 61508-1:2010 (up to SIL 3)
EN 61508-2:2010 (up to SIL 3)
EN 61508-4:2010 (up to SIL 3)
EN 62061:2005/A2:2015 (up to SIL CL 3)

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.:

717503017

Valid until:

2023-05-22

Date, 2018-05-24


(Dr.-Ing. Peerasan Supavatanakul)



Page 1 of 2

**ATTACHMENT TO CERTIFICATE****No. Z10 18 05 75157 018****Nomenclature of safety control unit CS AR-08****1 Terminals connection type V: screw type terminal**

Voltage supply: CS AR-08 V024 xxx: 24 V_{AC} 50/60Hz, 24 V_{DC}
CS AR-08 V120 xxx: 120 V_{AC} 50/60Hz
CS AR-08 V230 xxx: 230 V_{AC} 50/60Hz

xxx: Optional alphanumeric code for non electrical variations of the product

2 Terminals connection type M: connector plug with screw type terminal

Voltage supply: CS AR-08 M024 xxx: 24 V_{AC} 50/60Hz, 24 V_{DC}
CS AR-08 M120 xxx: 120 V_{AC} 50/60Hz
CS AR-08 M230 xxx: 230 V_{AC} 50/60Hz

xxx: Optional alphanumeric code for non electrical variations of the product

3 Terminals connection type X: connector plug with spring type terminal

Voltage supply: CS AR-08 X024 xxx: 24 V_{AC} 50/60Hz, 24 V_{DC}
CS AR-08 X120 xxx: 120 V_{AC} 50/60Hz
CS AR-08 X230 xxx: 230 V_{AC} 50/60Hz

xxx: Optional alphanumeric code for non electrical variations of the product

Zertifizierungsvertrag

Grundlage für die Zertifikatserteilung ist die Prüf- und Zertifizierungsordnung von TÜV SÜD Product Service.

Mit Erhalt des Zertifikates erkennt der Zertifikatsinhaber die jeweils gültige Fassung der Prüf- und Zertifizierungsordnung an (www.tuev-sued.de/ps_regulations) und wird somit Partner im Zertifiziersystem von TÜV SÜD Product Service.

Certification contract

Certification is based on the TÜV SÜD Product Service Testing and Certification Regulations. On receipt of the certificate the certificate holder agrees to the current version of the Testing and Certification Regulations (www.tuv-sud.com/ps_regulations) and thus becomes partner in the TÜV SÜD Product Service Certification System.

认证合约

认证基于 TÜV SÜD 产品服务《测试及认证准则》。获得证书即表明证书持有者接受当前版本的《测试及认证准则》（见 www.tuv-sud.com/ps_regulations）并成为 TÜV SÜD 产品服务认证系统内的合作伙伴。

認証契約

認証は TÜV SÜD Product Service の試験認証規約に基づく。認証書保持者は認証書を受領することにより最新の試験認証規約(www.tuv-sud.com/ps_regulations)に同意したものとします。その結果、TÜV SÜD Product Service 認証システムのパートナーとなる。

Contrato de certificação

A certificação se baseia nos Regulamentos de Testes e Certificação do Grupo TÜV SÜD. Ao receber o certificado, o Fornecedor, titular do certificado concorda com a versão atual dos Regulamentos de Testes e Certificação do Grupo TÜV SÜD (www.tuv-sud.com/ps_regulations) e assim, torna-se parceiro no Sistema de Certificação de Produtos e Serviços TÜV SÜD.

Prinzipielle Voraussetzung für die Gültigkeit des Zertifikates:

- Gültigkeit der zitierten normativen Prüfgrundlage(n) ist gegeben und zusätzlich bei Zertifikaten mit Berechtigung zur Verwendung eines Prüfzeichens bzw. bei Zertifikaten für QM-Systeme:
- Voraussetzungen für vorschriftsmäßige Fertigung werden eingehalten.
- Die Fertigungs- bzw. Betriebsstätten werden regelmäßig überwacht.

Requirements for the validity of the certificate in principle:

- Validity of the quoted test standard(s) In addition, for certificates with the right to use a certification mark and for QM certificates:
- Conditions for an adequate manufacturing are maintained
- Regular surveillance of the facility is performed

维持证书有效性的原则要求：

- 认证所依据标准的有效性
- 此外，对于授权可使用认证标志的证书和质量管理体系证书：
- 保持充分的生产条件
 - 生产场地通过定期的监督

認証書の有効性に関する原則的な要求事項

- 引用している試験規格が有効である
- さらに認証マークの使用を許諾された認証書や品質マネジメント認証書は：
- 適切な製造の条件を維持している
 - 定期的な工場監査を実施している

Requisitos para a validade do certificado (em princípio):

- Validade da(s) norma(s) de ensaio(s) referenciada(s).
- Adicionalmente, para os certificados com o direito ao uso da marca de certificação e para certificados de SG:
- Condições de fabricação adequada estão mantidas.
 - Auditoria de monitoração realizada regularmente.